Warszawa, dnia 02 czerwca 2025 roku

Dotyczy postępowania: ***Budowa magazynu energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Herby („Postępowanie")***

Nr projektu: ***BESS0061 - Herby***

Elektrownia PV 130 sp. z o.o.

02-566 Warszawa, ul. Puławska 2

NIP: 521-407-66-06

Adres e-mail Zamawiającego

(do składania ofert, zadawania pytań):

zamowieniabess@rpower.solar

Wykonawcy biorący udział w Postępowaniu

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ

Zamawiający, spółka pod firmą Elektrownia PV 130 sp. z o.o., informuje, iż do wyżej wymienionego Postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, na podstawie Punktu 9.3 SWZ, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami w zakładce „pytania i odpowiedzi" na stronie internetowej Postępowania: https://rpower.solar/projekt/herby/

Pytanie 1:

Zamawiający jest proszony o zdefiniowanie pojęcia „punktu pomiarowego POM" znajdującego się w załączniku nr. 1.1. Czy jest to równoważne z punktem przyłączenia po stronie SN?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż „punkt pomiarowy POM" wskazany w załączniku nr 1.1. to jest złącze kablowe ZK-SN przewidziane do budowy w miejscowości Herby, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV SE Herby, planowane do włączenia do linii kablowej 15 kV SE Herby – S-229 Lubliniecka II (ciąg nr HER30650381); współrzędne miejsca przyłączenia: 50°44'36.5"N 18°51'12.0"E, tj. jest to równoważne z punktem przyłączenia po stronie SN.

Pytanie 2:
Zamawiający proszony jest o zmianę wymaganych referencji na: „co najmniej 1 dostawę magazynu energii elektrycznej o parametrach nie mniejszych niż: moc 1 MW i pojemność 4

MWh” ze względu na dotychczasową niewielką ilość wybudowanych w Polsce magazynów energii o takich parametrach.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymagane doświadczenie jest adekwatne do przedmiotu zamówienia i nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż wymagane doświadczenie nie ogranicza się do terytorium Polski.

Pytanie 3:
Zamawiający proszony jest o zmniejszenie minimalnej sprawności RTE z uwzględnieniem potrzeb własnych do 83% oraz bez potrzeb własnych do 86%. Prośba jest argumentowana przyłączeniem po stronie SN i wysoką moc magazynu energii w stosunku do pojemności co wpływa na całkowitą efektywność magazynu energii.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie minimalnej sprawności RTE.

Pytanie 4:
Zamawiający jest proszony o zmianę dopuszczalnego poziomu hałasu do wartości ≤80 dB ze względu na dostępność na rynku rozwiązań charakteryzującym się tym poziomem, co zapewnia szeroką konkurencyjność postępowania i możliwość wyboru urządzeń zgodnych z rynkowymi standardami.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę dopuszczalnego poziomu hałasu, jednocześnie Zamawiający dopuszcza spełnienie kryterium hałasu poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń redukujących emisję hałasu.

Treść SWZ oraz termin składania ofert nie ulegają zmianie.